

## INTISARI

Politeknik Kesehatan Yogyakarta  
Jurusan Kesehatan Lingkungan  
Karya Tulis Ilmiah, 13 Juni 2013

Ayu Widyawati

Analisis Pemenuhan Standar Teknis Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Sarana, Prasarana dan Peralatan di Bangsal Bima Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta  
xi, 73 halaman, 6 lampiran

Bangsal Bima RSJ Grhasia sebagai ruang perawatan intensif diperuntukkan bagi pasien jiwa agresif. Kondisi pasien yang agresif di bangsal ini sering menimbulkan berbagai masalah, seperti rusaknya pintu, plafond dan lampu ruangan yang dapat melukai fisik pasien. Upaya melarikan diri oleh pasien juga menyebabkan kerusakan terhadap ventilasi. Keadaan sarana, prasarana dan peralatan yang tidak memenuhi standar K3 dapat mengakibatkan gangguan kerja dan kecelakaan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya pemenuhan standar teknis Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) khususnya sarana, prasarana dan peralatan di Bangsal Bima RSJ Grhasia DIY.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei dengan cara observasi yang akan dianalisis secara deskriptif. Obyek penelitian ini adalah Bangsal Bima RSJ Grhasia DIY. Terdapat 12 variabel sarana yang diamati dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan ada 8 variabel sarana yang belum sesuai dengan standar, yaitu saluran (*drainase*), jalur pejalan kaki (*pedestrian track*), lantai, dinding, plafond, sanitasi, pintu/jendela dan ventilasi. Sedangkan dari 3 variabel prasarana yang diamati dalam penelitian ini, ada 2 variabel prasarana yang belum sesuai dengan standar, yaitu pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta sistem komunikasi. Pengamatan variabel peralatan dilakukan terhadap 7 peralatan berupa 1 buah timbangan badan, 2 buah sphygmomanometer, 1 buah ECT, 1 buah manometer O<sub>2</sub> dan *humidifier*, 1 buah *dry sterilisator* dan 1 buah *nebulizer* semuanya belum sesuai dengan standar.

Kesimpulan penelitian ini adalah keterpenuhan pelaksanaan standar teknis K3 sarana, prasarana dan peralatan di Bangsal Bima RSJ Grhasia DIY mengacu pada Kepmenkes RI No. 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit, berturut-turut untuk sarana sebesar 33,33%, prasarana sebesar 33,33%, dan peralatan sebesar 0%.

Kata Kunci : RSJ Grhasia, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, K3, rumah sakit, sarana, prasarana, peralatan

Kepustakaan : 15 buah (1980-2013)