

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan teknis K3 sarana di Bangsal Bima RSJ Grhasia DIY telah memenuhi standar K3RS sebesar 33,33%, yaitu dalam hal lokasi dan bangunan, air bersih, atap serta pemipaan (*plumbing*).
2. Pelaksanaan teknis K3 prasarana di Bangsal Bima RSJ Grhasia DIY telah memenuhi standar K3RS sebesar 33,33%, yaitu dalam hal pengelolaan limbah padat.
3. Pelaksanaan teknis K3 peralatan di Bangsal Bima RSJ Grhasia DIY memenuhi standar K3RS sebesar 0% atau tidak memenuhi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak RSJ Grhasia DIY khususnya Panitia K3
 - a. Mengusulkan pengadaan jalur kursi roda dengan permukaan keras/stabil, kuat dan tidak licin.
 - b. Mengusulkan pengadaan alarm kebakaran otomatis.
 - c. Mengusulkan pengadaan alarm untuk peringatan bahaya/bencana.
 - d. Mengusulkan perbaikan terhadap lantai Kamar Mandi/WC Perawatan Sub Akut Putra.

- e. Mengusulkan pengecatan ulang dinding Ruang Perawatan dan Dinding Ruang Ganti Perawat Putra, kalau memungkinkan bisa diusulkan juga untuk pengecatan ulang secara berkala pada dinding ruang perawatan.
 - f. Mengusulkan pembenahan talang air yang bocor di atas KM/WC Perawatan Sub Akut Putra.
 - g. Melengkapi wastafel dengan *disposable tissue*.
 - h. Memeriksa label APAR, sehingga tidak terulang lagi APAR dengan isi yang masih baru namun labelnya *expired*.
 - i. Mengganti kartu pemeliharaan yang awalnya kertas yang digantungkan pada alat dengan stiker agar tidak mudah dirusak oleh pasien.
 - j. Mengupayakan pengujian dan kalibrasi alat oleh Badan Pengujian fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.
 - k. Melakukan evaluasi pemeliharaan alat secara berkala.
2. Bagi peneliti lain

Peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan, antara lain :

- a. Membandingkan pemenuhan standar teknis K3 sarana, prasarana dan peralatan antara Bangsal Bima dengan bangsal lainnya di RSJ Grhasia DIY.
- b. Membandingkan pelaksanaan manajemen K3 sarana, prasarana dan peralatan di RSJ Grhasia DIY dengan Kepmenkes RI No. 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit.

- c. Membandingkan pengelolaan B3 di RSJ Grhasia DIY dengan Kepmenkes RI No. 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit.